



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Донецкой Народной Республики

Прокуратура  
города Мариуполя

ул. Университетская 6, г. Мариуполь,  
Донецкая Народная Республика, 287500

14.06.2024 № 4247 сех-дч

Директору МБОУ «Мариупольский  
Морской лицей»

Мирошниченко В.С.

пр-кт Строителей, д. 28, корп. «А»,  
г. Мариуполь, Донецкая Народная  
Республика

mar.mboymml@yandex.ru

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
об антитеррористической защищенности

Прокуратурой г. Мариуполя проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности в МБОУ «Мариупольский Морской лицей» (далее – образовательное учреждение).

В соответствии с пунктами 7, 12, 13 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – ФЗ № 35) основными принципами противодействия терроризму являются, в том числе приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Исходя из требований пункта 3 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2000 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123) автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектно-документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала) и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения.

Установлено, что вопреки требованиям пунктов 7, 12, 13 статьи 2, ФЗ № 35 а также пункта 3 статьи 83 ФЗ № 123 образовательным учреждением не заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, а также контракт об оказании услуг по оперативному реагированию на сообщения о срабатывании комплекса технических средств «тревожной» сигнализации на объектах, подключенных к ПЦО УВО № 4 – ФГК «УВО Войск национальной гвардии по ДНР».

Причинами, способствующими совершению указанных в представлении нарушений, является ненадлежащее отношение работников образовательного

учреждения к исполнению своих обязанностей, а условиями — ослабленный контроль со стороны директора МБОУ «Мариупольский морской лицей».

В результате бездействия указанных должностных лиц создается угроза жизни или здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении выявленных нарушений.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру г. Мариуполя в течение месяца со дня внесения представления с приложением копий соответствующих документов о принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

Прокурор города



Д.В. Гнездилов